

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

425.633.10

Uitgegeven op: 18-06-2024



Certificaathouder

S2 hang- en sluitwerk BV
Hunneperkade 62
7418 BT Deventer
T: +31 (0)570 662 580
E: info@s2info.nl
I: www.s2info.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

langschild

geleverd onder logo / merk:

ANSA / S2 / Lips / Assa Abloy / KD

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

serie:

VB02 2 , VB03 2 , VB04 2 , VB20 2 , VB24 2 , VB32 2

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'J' followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

S2 hang- en sluitwerk BV
Nummer: 425.633.10

blad 2 van 2

1. PRODUCT
langschild

PRODUCTSOORT
inbraakwerend beslag

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten
Systeem:	met OF zonder cilinder trekbescherming t.b.v 17 mm profielcilinder diverse cilinder perforaties schilden met rechte OF ronde hoeken diverse grepen
Materiaal:	buiten-/ en binnendeel: RVS
Afmeting:	buitendeel PC: 253~273x32~48x10~16 mm buitendeel KT: 253~273x32~48x16 mm binnendeel: 253~273x32~48x4~12 mm
Bevestiging:	3x M6 A2/70 in stalen nok h.o.h.: 108,5~129 mm - 86,5~112,5 mm
Geschikt voor toepassing:	Hout, Kunststof, Metaal in combi met insteeksloten op deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: MON_ANSA_RVS VHB_23_1

4. PRESTATIES

Een langschild overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse 3 van NEN 5096 en RC 2N van EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).